

安泰公司屋面防水

- 1、现有屋面防水层破损及卷边起皮部位清根处理；
- 2、基层洒水清理干净，刷冷底子油；
- 3、采用 3.0mm 厚 SBS 防水卷材热熔自粘，与原防水层搭接宽度不小于 80mm；
- 4、1:3 水泥砂浆找平层，坡度 2%最薄处 20mm 厚；
- 5、1.5mm 厚高分子卷材一道，屋面与其他构造物交接处设 1.2mm 厚高分子卷材附加层，平面宽度及立面高度均为 100mm；
- 6、20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层，原浆压光三遍，施工完 72 小时后在与其他构造物交接处使用密封膏进行密封；
- 7、檐口挑檐做法参 12J201 A11 页① a 做法

屋面防水部位	屋面面积 (m ²)	檐口挑檐长度 (m) (厚度 100mm)
钳工工具房	28×5.5	31
变电所	16×14	92
锅炉房	20.5×12	72
白灰间	3.5×7	60
SBS 修补	暂定 50	-

2020.6.13.

2020.6.12